



KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432  
CZ – 280 94 Kolín IV

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

### Nr. 1A-EU-10/18-03

Zgodnie z dyrektywą EU 2014/35/EU z późniejszymi zmianami

My, KOPOS KOLÍN a. s.  
Havlíčková 432  
280 94 Kolín IV  
Republika Czeska  
IČ (Regon): 61672971  
DIČ (NIP): CZ61672971

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że:

Wyrób/typ: **Puszki elektroinstalacyjne w wykonaniu zamkniętym (z tworzywa sztucznego) oraz akcesoria**

Producent: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Republika Czeska**

Przedmiot deklaracji: Puszki oraz osłony pełne dla osprzętu elektrycznego dla instalacji domowych oraz innych - podobnych elektrycznych instalacji stałych. Sposób instalacji puszek, które zamontowane są na powierzchni, spełnia wymagania testu na ściany niepalne, stropy niepalne, podłogi niepalne lub na meble niepalne. Ponadto sposób instalacji spełnia wymagania dotyczące średniopalnych ścian, stropów palnych, podłóg palnych lub mebli palnych. Odporność cieplna puszek zawiera się w zakresie od -5°C do + 60°C. Puszki są wytrzymałe na rozprzestrzenianie się ognia. Puszki bezhalogenowe nie zawierają halogenów. Puszki stosowane są w środowiskach stawiających wyższe wymagania pod adresem ochrony osób i urządzeń; puszki oznaczane są literami HF na końcu numeru typu.

Wyżej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi przepisami:

| Przepisy Unii Europejskiej       | Przepisy Republiki Czeskiej                                                                              | Normy                                                                     | Certyfikaty i raporty z badań                                                                                                                                   | Inne techniczne specyfikacje                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2014/35/EU - LVD                 | Ustawa nr 90/2016 w obowiązuującym brzmieniu<br><br>Rozporządzenie nr 118/2016 w obowiązującym brzmieniu | ČSN EN 60670-1:05 łącznie ze zmianami (EN 60670-1:05 łącznie ze zmianami) | Protokół z badań nr 604792-01/01 z dnia 25.11.2016<br><b>Wydany przez:</b><br>Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Republika Czeska |                                               |
| Rozporządzenie 1907/2006 - REACH |                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                 | Karty bezpieczeństwa zastosowanych materiałów |

Na podstawie spełnienia warunków wg powyższych przepisów, na wyrobie umieszczono symbol CE.

Moduły oceny zgodności: **Moduł A: Wewnętrzna kontrola produkcji**

Dokumentacja techniczna dla produktów:

- Instrukcja montażu
- Karta katalogowa
- Katalog wyrobów dostępny bezpłatnie na stronie <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Dokumentacja wewnętrzna

Spółka Kopos Kolin a.s. posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 zgodnie z Krajowym programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa”

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.

Miejsce wydania: Kolín  
Data wydania: 1.3.2018

**KOPOS KOLÍN a.s.**

ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

Ing. Jana Dejmková

Przedstawiciel kierownictwa QMS, EMS i BOZP

Załącznik nr 1 do Deklaracji zgodności UE Nr. 1A-EU-10/18-03

Puszki elektroinstalacyjnej w wykonaniu zamkniętym (z tworzywa sztucznego) oraz akcesoria

Puszki elektroinstalacyjnej w wykonaniu zamkniętym (z tworzywa sztucznego) (-5°C do +60°C)

| Typ  | Materiał              | Wartości znamionowe |       | Montaż do stopnia reakcji na ogień |
|------|-----------------------|---------------------|-------|------------------------------------|
| 8130 | korpus PE, pokrywa PP | 500V                | IP 54 | A, (B do C2 - maks. 400V, 16 A)    |
| 8135 | korpus PE, pokrywa PP | 500V                | IP 54 | A, (B do C2 - maks. 400V, 16 A)    |

#### Akcesoria

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Uszczelki                    | 1601 do 1619, 1630-1635 |
| Przepusty                    | G-49, 1601, 1611, 1618  |
| Zaciski wtykowe              | TYP 015-024             |
| Wielopolowa listwa zaciskowa | TYP 210 PP-712PP HA     |
| Listwy zaciskowe             | S-66, S-96, SP-96       |

Puszki elektroinstalacyjnej w wykonaniu zamkniętym (z tworzywa sztucznego) - bezhalogenowe (HF) (-5°C do +60°C)

| Typ     | Materiał      | Wartości znamionowe |       | Montaż do stopnia reakcji na ogień |
|---------|---------------|---------------------|-------|------------------------------------|
| 8130 HF | poliwęglan PC | 500V                | IP 54 | A, (B do C2 - maks. 400V, 16A)     |
| 8135 HF | poliwęglan PC | 500V                | IP 54 | A, (B do C2 - maks. 400V, 16A)     |

#### Akcesoria

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Uszczelki                    | 1601 HF do 1619 HF, 1630 HF - 1635 HF |
| Przepusty                    | G-49, 1601, 1611, 1618                |
| Zaciski wtykowe              | TYP 015-024                           |
| Wielopolowa listwa zaciskowa | TYP 210 PP-712PP HA                   |
| Listwy zaciskowe             | S-66, S-96, SP-96                     |

Puszki elektroinstalacyjnej z pokrywką (zamknięty) (-5°C do +60°C)

| Typ        | Wartości znamionowe |       | Montaż do stopnia reakcji na ogień |
|------------|---------------------|-------|------------------------------------|
| 001.K      | 400V, 16A           | IP 44 | A do C2                            |
| 002.K      | 400V, 16A           | IP 44 | A do C2                            |
| 003.K      | 400V, 16A           | IP 44 | A do C2                            |
| 003.PL.K   | 400V, 16A           | IP 44 | A do C2                            |
| 005.K      | 400V, 16A           | IP 55 | A do C2                            |
| 006.K      | 400V, 16A           | IP 55 | A do C2                            |
| 007.K      | 400V, 16A           | IP 55 | A do C2                            |
| 008.K      | 400V, 16A           | IP 55 | A do C2                            |
| 009.K      | 400V, 16A           | IP 55 | A do C2                            |
| 010.K      | 400V, 16A           | IP 55 | A do C2                            |
| 011.K      | 400V, 16A           | IP 55 | A do C2                            |
| 012.K      | 400V, 16A           | IP 55 | A do C2                            |
| 005.PL.K   | 400V, 16A           | IP 65 | A do C2                            |
| 006.PL.K   | 400V, 16A           | IP 65 | A do C2                            |
| 007.PL.K   | 400V, 16A           | IP 65 | A do C2                            |
| 007.X.PL.K | 400V, 16A           | IP 65 | A do C2                            |
| 008.PL.K   | 400V, 16A           | IP 65 | A do C2                            |
| 009.PL.K   | 400V, 16A           | IP 65 | A do C2                            |
| 010.PL.K   | 400V, 16A           | IP 65 | A do C2                            |
| 011.PL.K   | 400V, 16A           | IP 65 | A do C2                            |
| 011.X.PL.K | 400V, 16A           | IP 65 | A do C2                            |
| 012.PL.K   | 400V, 16A           | IP 65 | A do C2                            |
| 008.PK.K   | 400V, 16A           | IP 65 | A do C2                            |



|             |           |       |         |
|-------------|-----------|-------|---------|
| 009.PK.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 010.PK.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 011.PK.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 011.X.PK.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 012.PK.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 008.CA.G.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 009.CA.G.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 010.CA.G.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 011.CA.G.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 012.CA.G.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 008.CA.K.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 009.CA.K.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 010.CA.K.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 011.CA.K.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 012.CA.K.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 001.CS.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 001.CS.VO.K | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 002.CS.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 002.CS.VO.K | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 003.CS.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 003.CS.VO.K | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 005.CS.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 005.CS.VO.K | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 005.CV.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 005.CV.VO.K | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 008.PG.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 008.PG.VO.K | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 009.PG.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 009.PG.VO.K | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 010.PG.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |

|             |           |       |         |
|-------------|-----------|-------|---------|
| 010.PG.VO.K | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 011.PG.K    | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 011.PG.VO.K | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 009.A.K     | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 009.A.PL.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 009.A.PK.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 010.A.K     | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 010.A.PK.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 010.A.PL.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 012.A.K     | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 012.A.PK.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 012.A.PL.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 014.A.K     | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 014.A.PK.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 014.A.PL.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 014.CA.G.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 014.CA.K.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 015.A.K     | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 015.A.PK.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 015.A.PL.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 015.CA.G.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |
| 015.CA.K.K  | 400V, 16A | IP 65 | A do C2 |