

Roger Access Control System

Instrukcja instalacji kontrolerów dostępu PR311SE/PR311SE-BK

Oprogramowanie wbudowane: 1.16.1255

Wersja dokumentu: Rev. F



rcdr112

Spis treści

1. Wstęp.....	3
1.1 O tej instrukcji	3
1.2 Przyjęta konwencja.....	3
2. Opis i dane techniczne	4
3. Instalacja	5
3.1 Opis przewodów oraz schemat podłączenia.....	5
3.2 Wskaźniki LED.....	6
3.3 Zasilanie	7
3.4 Podłączenie elementu wykonawczego	7
3.5 Podłączenie czytnika zewnętrznego i/lub modułu.....	8
3.6 Linie wejściowe i wyjściowe.....	8
3.6.1 Wejścia	8
3.6.2 Wyjście przekaźnikowe	8
3.6.3 Wyjścia tranzystorowe.....	8
3.7 Magistrala komunikacyjna RS485	8
3.8 Montaż kontrolera	9
3.8 Uwagi/wskazówki instalacyjne	10
4. Ustawienia	12
4.1 Ustawienie adresu kontrolera.....	12
4.2 Reset Pamięci kontrolera	13
4.3 Programowanie kontrolera	14
4.4 Aktualizacja oprogramowania wbudowanego (firmware)	14
5. Oznaczenia handlowe	16

1. WSTĘP

1.1 O tej instrukcji

Niniejszy dokument zawiera minimum informacji, wymaganych do poprawnego zainstalowania urządzeń oraz ich wstępnego przetestowania. Pełny opis funkcjonalny kontrolerów jak również zestaw komend do programowania manualnego jest umieszczony w dokumencie - Opis funkcjonalny kontrolerów serii PRxx1, dostępnym na stronie www.roger.pl.

Jeżeli w danym punkcie nie jest stosowane rozróżnienie pomiędzy kontrolerem PR311SE a PR311SE-BK to oznaczenie PR311SE odnosi się również do kontrolera PR311SE-BK. Z kolei, jeżeli stosowane jest określenie PR311SE-BK to odnosi się ono wyłącznie do tego właśnie typu kontrolera.

1.2 Przyjęta konwencja

Przykłady

pisane kursywą

Pojęcia własne SKD RACS

pisane z wielkiej litery

Uwagi

oddzielone od reszty tekstu liniami z góry i dołu

2. OPIS I DANE TECHNICZNE

Oba kontrolery z wbudowanymi czytnikami tj. PR311SE oraz PR311SE-BK są funkcjonalnie identyczne, różnią się natomiast tym, że PR311SE jest wyposażony w klawiaturę, natomiast PR311SE-BK jej nie posiada.

Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi wymienione kontrolery posiadają adres ID=00 oraz mają zaprogramowaną kartę MASTER, która jest dostarczana wraz z nowymi urządzeniami w zestawie. Kontrolery są wyposażone we wbudowany czytnik kart, więc kartę MASTER można użyć do wstępnego przetestowania kontrolera jak również rozpoczęcia programowania manualnego. Do kontrolera PR311SE można podłączyć dodatkowy czytnik zewnętrzny pracujący w standardzie RACS (seria PRT – Roger), jeżeli wymagane jest zapewnienie dwustronnej kontroli przejścia. Kontroler może być instalowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń przed opadami i wilgocią.

Kontroler PR311SE programuje się przede wszystkim z poziomu komputera (oprogramowanie PR Master) lub ręcznie za pomocą poleceń wprowadzanych z klawiatury. Kontroler PR311SE-BK, który nie jest wyposażony w klawiaturę również może być programowany ręcznie, gdy podłączony zostanie do niego zewnętrzny czytnik serii PRT z klawiaturą. Podłączenie kontrolera do komputera wymaga zastosowania odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego np. UT-2, UT-2USB, UT-4 lub RUD-1.


Tabela 1. Dane techniczne	
Napięcie zasilania	10-15VDC
Karty zbliżeniowe	EM 125 kHz (UNIQUE), zgodne z EM4100/4102
Zasięg odczytu	Do 15 cm dla kart typu ISO (zależy od typu i jakości karty)
Pobór prądu	PR311SE: średnio 70mA PR311SE-BK: średnio 50mA
Kontakt Tamper	Bezpotencjałowy styk typu NC, 24V/50mA
Linie wejściowe IN1...IN3	Dwustanowe linie wejściowe NO/NC wewnętrznie spolaryzowane do plusa zasilania za pośrednictwem rezystora 15kΩ, próg przełączania ok. 3.5V
Wyjście REL1	Wyjście przekaźnikowe z jednym izolowanym stykiem NO/NC, maks. obciążenie 30V/1.5A
Linie wyjściowe IO1/IO2	Wyjście tranzystorowe typu otwarty kolektor, w stanie załączenia zwierta dołączony potencjał do masy, w stanie wyłączenia wewnętrznie spolaryzowane do plusa zasilania za pośrednictwem rezystora 15kΩ, maks. obciążenie: 1A/15VDC
Odległości	Pomiędzy kontrolerami (RS485): maks 1200m Pomiędzy czytnikiem i kontrolerem: maks. 150 m Pomiędzy czytnikiem i modułami rozszerzeń XM-2: maks. 150 m
Klasa środowiskowa (wg EN 50131-1)	Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, zakres temperatur od -25°C do +60°C, wilgotność względna od 10 do 95% (bez kondensacji)
Wymiary WxSxG	152,5x46x23mm (standardowa podstawka obudowy) 152,5x46x35mm (dodatkowa podstawka obudowy dostępna w zestawie)
Waga	ok. 150g

3. INSTALACJA

3.1 Opis przewodów oraz schemat podłączenia

Kontroler PR311SE jest wyposażony w 45 centymetrowy kabel podłączeniowy z przewodami podanymi w tabeli 2.

Tabela 2. Oznaczenie przewodów		
Nazwa	Kolor przewodu	Opis
+12V	Czerwony	Dodani biegun zasilania, 12 VDC
GND	Czarny	Ujemny biegun zasilania oraz potencjał odniesienia dla magistrali komunikacyjnej RS485, interfejsu CLK/DTA i linii wejściowych.
IN1	Różowy	Linia wejściowa IN1, wewnętrznie podłączona do plusa zasilania przez rezystor 5.6kΩ
IN2	Niebieski	Linia wejściowa IN2, wewnętrznie podłączona do plusa zasilania przez rezystor 5.6kΩ
IN3	Biało-żółty	Linia wejściowa IN3, wewnętrznie podłączona do plusa zasilania przez rezystor 5.6kΩ
RS485 A	Zielono-biały	Magistrala komunikacyjna RS485
RS485 B	Brązowy	Magistrala komunikacyjna RS485
CLK	Biały	Magistrala RACS (czynniki zewnętrzne, moduły rozszerzeń)
DTA	Zielony	Magistrala RACS (czynniki zewnętrzne, moduły rozszerzeń)
TMP A	Żółty	Łącznik antysabotażowy (tamper), zacisk pierwszy, obciążalność 24V/50mA
TMP B	Szary	Łącznik antysabotażowy (tamper), zacisk drugi, obciążalność 24V/50mA
IO1	Żółto-brązowy	Wyjście tranzystorowe typu otwarty kolektor, obciążalność 15V DC/1.0A
IO2	Zielono-brązowy	Wyjście tranzystorowe typu otwarty kolektor, obciążalność 15V DC/1.0A
REL1-NC	Szaro-różowy	Wyjście przekaźnikowe REL1, styk rozwierany, obciążalność 30V/1.5A
REL1-COM	Czerwono-niebieski	Wyjście przekaźnikowe REL1, styk wspólny, obciążalność 30V/1.5A
REL1-NO	Fioletowy	Wyjście przekaźnikowe REL1, styk zwierany, obciążalność 30V/1.5A



Rys. 1 Schemat typowego podłączenia kontrolera PR311SE

3.2 Wskaźniki LED

W górnej części kontrolera PR311SE widoczne są 3 diody LED, których funkcje i kolor przedstawiono w tabeli 3. Funkcjonowanie diod można przetestować za pomocą dołączonej do zestawu karty MASTER po uprzednim podłączeniu zasilania do kontrolera.

Tabela 3. Diody LED			
Symbol	Nazwa	Kolor	Opis
	STATUS	Czerwony/Zielony	Sygnalizacja aktualnego stanu uzbrojenia (stan uzbrojenia/ rozbrojenia)
	OPEN	Zielony	Sygnalizacja odblokowania drzwi
	SYSTEM	Pomarańczowy	Różne funkcje systemowe oraz programowanie

3.3 Zasilanie


Kontroler wymaga zasilania napięciem stałym 12VDC. Zasilanie należy doprowadzić do linii +12V (biegun dodatni) oraz GND (biegun ujemny). Oprócz funkcji zasilania linia GND pełni rolę potencjału odniesienia dla linii komunikacyjnych magistrali RS485, wejść IN1-IN3 oraz linii interfejsu CLK/DTA. Zasilanie kontrolera można zapewnić poprzez zastosowanie zasilacza buforowego PS10 lub PS20 dostępnego w ofercie Roger. Do wspomnianych zasilaczy można podłączyć akumulator umożliwiając działanie kontroli dostępu w przypadku awarii zasilania 230VAC.

Wszystkie urządzenia podłączone do magistrali komunikacyjnej RS485 systemu KD (w tym również kontrolery) powinny mieć wspólny minus zasilania (GND). Aby to zagwarantować należy połączyć ze sobą minusy wszystkich zasilaczy używanych w systemie. Minus zasilania systemu można ewentualnie uziemić lecz połączenie z ziemią można wykonać tylko w jednym, dowolnie wybranym punkcie.

Uwaga: Pod żadnym pozorem nie wolno zwierać ze sobą dodatnich biegunów zasilaczy w systemie KD.

3.4 Podłączenie elementu wykonawczego

W większości przypadków elementy wykonawcze sterujące dostępem do pomieszczenia mają charakter urządzeń indukcyjnych, oznacza to, że w trakcie wyłączenia przepływu prądu przez ten element powstaje na nim przepięcie elektryczne, które może skutecznie zakłócić pracę kontrolera a w skrajnym przypadku doprowadzić do jego zawieszenia. Dodatkowo, obecność przepięć powoduje szybsze zużywanie styków przełącznika. W celu ograniczenia negatywnych efektów wywoływanych przez przepięcia konieczne jest zastosowanie diody półprzewodnikowej ogólnego przeznaczenia np. 1N4007 (jedna dioda tego typu jest dostarczana wraz z kontrolerem), którą należy dołączyć możliwie blisko elementu indukcyjnego (elektrozaczep lub zwora magnetyczna).



Rys. 2 Podłączenie elementu wykonawczego

3.5 Podłączenie czytnika zewnętrznego i/lub modułu

Kontroler PR311SE posiada wbudowany czytnik kart w standardzie EM 125kHz (UNIQUE) i może współpracować z dodatkowym czytnikiem zewnętrznym serii PRT pracującym w trybie RACS oraz ekspanderem wejść/wyjść XM-2. Czytnik musi mieć ustawiony adres ID=0 (czyli domyślny adres ustawiony fabrycznie) natomiast ekspander musi mieć ustawiony adres ID=5. Oba wspomniane urządzenia zewnętrzne dołącza się do kontrolera za pośrednictwem linii CLK i DTA. Linie CLK i DTA mogą być prowadzone dowolnym typem przewodów (np. skrętka nieekranowana) przy czym gwarantowana odległość komunikacji wynosi 150m.

Uwaga: Urządzenia komunikujące się w standardzie RACS CLK/DTA (np. czytniki PRT) mogą być dołączane do kontrolera za pośrednictwem kabli znacznie dłuższych niż 150m (nawet do 500m) aczkolwiek komunikacja w tych warunkach nie jest objęta gwarancją producenta.

3.6 Linie wejściowe i wyjściowe

Wszystkim wejściom i wyjściom można przypisać określone funkcje za pomocą programu PR Master lub podczas programowania manualnego z poziomu klawiatury. Domyślną funkcją wyjścia przekaźnikowego REL1 jest zwalnianie zamka drzwi.

3.6.1 Wejścia

Wszystkie wejścia (IN1-IN3) kontrolera PR311SE mają identyczną strukturę elektryczną i mogą być skonfigurowane, jako linie typu NO lub NC. Wejście typu NO jest wyzwalone przez podanie minusa, wejście typu NC musi być normalnie zwarte z minusem, wyzwolenie linii NC następuje przez odjęcie minusa zasilania. Wewnętrznie, każda linia wejściowa jest połączona z plusem zasilania (+12V) za pośrednictwem rezystora 15kΩ.

3.6.2 Wyjście przekaźnikowe

Wyjście przekaźnikowe REL1 kontrolera PR311SE udostępnia jeden przełączalny styku o obciążalności 30V/1.5A. Styki przekaźnika są wewnętrznie zabezpieczona przed przepięciami elementami półprzewodnikowymi, co nie zwalnia jednak instalatora z odklócania elementów indukcyjnych dodatkową diodą. Zabronione jest wykorzystanie wyjścia przekaźnikowego do przełączania napięć o wartości powyżej 30V gdyż na pewno doprowadzi to do uszkodzenia elementów półprzewodnikowych chroniących styki przekaźnika. W stanie normalnym (przekaźnik wyłączony) zwarte są styki NC-COM, w stanie wyzwolenia (przekaźnik załączony) zwarte są styki NO-COM. W przypadku braku zasilania wyjście REL1 pozostaje w stanie wyłączenia.

3.6.3 Wyjścia tranzystorowe

Kontroler posiada dwa wyjścia tranzystorowe: IO1 i IO2. Linie te są liniami typu otwarty kolektor tzn. w stanie normalnym (wyłączenia) reprezentują stan wysokiej impedancji natomiast w stanie wyzwolenia (załączenia) podają minus zasilania. Linie mogą przełączać prąd o wartości do 1A DC, przy czym napięcie dołączone do wyjścia nie może przekraczać poziomu 15V DC. W przypadku przeciążenia prądowego linie ulegają automatycznie wyłączeniu, po czym kontroler restartuje się.


3.7 Magistrala komunikacyjna RS485

Magistrala RS485 składa się dwóch linii sygnałowych A i B. W systemie RACS 4 można stosować dowolne topologie magistrali komunikacyjnej (gwiazda, drzewo lub dowolną ich kombinację z wyjątkiem pętli) do łączenia kontrolerów w podsieć w celu stworzenia systemu kontroli dostępu. Nie jest również wymagane stosowanie rezystorów dopasowujących (terminatorów) na końcach linii transmisyjnych. W większości przypadków komunikacja działa bezproblemowo dla wszystkich rodzajów kabla (zwykły kabel telefoniczny, skrętka ekranowana lub nieekranowana) niemniej preferowana jest nieekranowana skrętka komputerowa. Zastosowanie kabli w ekranie należy ograniczyć do instalacji narażonych na silne zakłócenia elektromagnetyczne. Standard transmisji RS485 stosowany w systemie RACS 4 gwarantuje poprawną komunikację na odległości do 1200 metrów i charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia. Do komunikacji komputera zarządzającego z oddaloną (powyżej 1200m) podsiecią systemu kontroli dostępu można zastosować interfejsy UT-3 bądź UT-4. Para interfejsów UT-3 zwiększa dystans komunikacji o kolejne 1200m,


natomiast zastosowanie interfejsu UT-4 umożliwia komunikację z przez sieć komputerową (LAN lub WAN).

3.8 Montaż kontrolera

Obudowa kontrolera PR311SE składa się z panelu przedniego oraz podstawy. Nowe urządzenie jest zmontowane na podstawie standardowej, ale w zestawie dostarczana jest również dodatkowa grubsza podstawa. Ułatwia ona schowanie kabla podłączeniowego np. wtedy gdy w miejscu instalacji kontrolera nie ma puszki podtynkowej. Orientacyjne wymiary obudowy kontrolera PR311SE przedstawiono na rys. 3 i rys. 4.



Rys. 3 Kontroler PR311SE ze standardową podstawką obudowy



Rys. 4 Kontroler PR311SE z dodatkową podstawką obudowy

3.8 Uwagi/wskaźówki instalacyjne

- Instalator powinien tak zainstalować urządzenie, aby w razie potrzeby mieć dostęp zarówno do kabla podłączeniowego/zacisków jak i do styków programujących (RST i FDM) zamontowanych wewnątrz urządzenia.
- Przed zainstalowaniem kontrolera zaleca się nadanie mu docelowego adresu (numeru ID) – patrz 4.1 Ustawienie adresu kontrolera. Fabrycznie nowy kontroler ma ustawiony adres ID=00
- Wraz z kontrolerem dostarczana jest karta zbliżeniowa pełniącą funkcję Karty MASTER niemniej dowolna inna karta zbliżeniowa standardu EM 125 KHz może być zaprogramowana jako karta MASTER.
- Kontroler powinien być zamontowany na pionowym fragmencie konstrukcji (ściany) w pobliżu kontrolowanych drzwi
- Wszystkie połączenia elektryczne powinny być wykonywane bez obecności napięcia zasilającego
- Wszystkie urządzenia komunikujące się pomiędzy sobą (czytniki, moduły rozszerzeń, kontrolery) muszą mieć wspólny minus zasilania. Aby to zagwarantować należy połączyć ze sobą minusy wszystkich zasilaczy używanych w systemie. Minus zasilania systemu można ewentualnie uziemić, lecz połączenie z ziemią można wykonać tylko w jednym, dowolnie wybranym punkcie systemu.
- Równolegle do elementów wykonawczych od charakterze indukcyjnym (zwora magnetyczna, elektrozaczep, przekaźnik, stycznik) należy zawsze dołączać diodę półprzewodnikową ogólnego przeznaczenia (np. 1N4007), dioda ta powinna być zainstalowana możliwie blisko elementu odkłócanego.
- Zasilanie elementu wykonawczego powinno być realizowane przy pomocy osobnej pary przewodów podłączonych bezpośrednio do źródła zasilania.
- Zaleca się aby kontrolery/czytniki były zainstalowane w odległości nie mniejszej niż 0,5m od siebie.

- Z powodu relatywnie słabego pola elektrycznego kontroler/czytnik nie powinny zakłócać działania innych urządzeń jednakże mogą one być zakłócanie przez urządzenia generujące silne pole elektromagnetyczne.
- W przypadku gdy zasięg odczytu kart jest wyraźnie mniejszy od wykazywanego w specyfikacji technicznej to można rozważyć zmianę miejsca instalacji kontrolera/czytnika.
- Kontrolery/czytniki można instalować na podłożu metalowym lecz należy się wtedy spodziewać redukcji zasięgu odczytu. Efekt redukcji zasięgu można istotnie zmniejszyć dokonując montażu na niemetalicznej podkładce o grubości min. 10mm (np. płyta PVC). W przypadku instalacji dwóch urządzeń z czytnikami po dwóch stronach tej samej ściany zaleca się rozmieszczenie ich w ten sposób aby nie tworzyły one jednej osi geometrycznej.
- W przypadku montażu kontrolera na powierzchni nierównej (porowatej) warto użyć podkładki metalowej AX-1 dostępnej w ofercie Roger. Podkładka ta może być również stosowana jako ekran magnetyczny, który przeciwdziała wzajemnemu zakłócaniu się dwóch czytników zamontowanych po przeciwnych stronach tej samej ściany. Zastosowanie ww. podkładki może skutkować ograniczeniem zasięgu odczytu karty o około 20% co w wielu praktycznych zastosowaniach jest całkowicie akceptowalne.

4. USTAWIENIA

4.1 Ustawienie adresu kontrolera

Gdy kontroler PR311SE z wbudowanym czytnikiem ma pracować autonomicznie (samodzielnie) to ustawianie adresu ID można pominąć (fabrycznie nowy kontroler posiada adres ID=00). Gdy jednak kontroler ma być podłączony do magistrali komunikacyjnej RS485 wraz z innymi kontrolerami dostępu to wtedy przed podłączeniem należy nadać mu niepowtarzalny adres (numer ID) z przedziału 00..99. Obecność dwóch lub więcej urządzeń o tym samym adresie wywołuje konflikt na magistrali komunikacyjnej i uniemożliwia poprawną komunikację z tymi urządzeniami.

Istnieją cztery sposoby ustawiania adresu kontrolera:

- W trakcie wgrywania oprogramowania wbudowanego (firmware) do kontrolera za pomocą programu RogerISP (tzw. FixedID)
- Manualnie w trakcie procedury Resetu Pamięci
- Z poziomu programu PR Master
- Manualnie za pomocą poleceń z klawiatury

Pierwsza metoda adresowania polega na nadaniu adresu sprzętowego natomiast pozostałe polegają na nadaniu adresu programowego. Podstawowa różnica pomiędzy nimi polega na tym, że adres programowy może być zmieniany w dowolny z podanych sposobów a sprzętowy tylko podczas wgrywania oprogramowania wbudowanego. Oznacza to, że najwyższy priorytet ma adres stały FixedID, natomiast pozostałe metody mają równorzędny priorytet.

Uwaga: Nowy kontroler można dołączyć do istniejącego systemu bez konieczności zmiany jego adresu jednakże tylko pod tym warunkiem, że żaden z istniejących w systemie kontrolerów nie ma adresu pokrywającego się z adresem nowo dołączanego urządzenia. Po podłączeniu kontrolera do magistrali należy go wyszukać z poziomu programu zarządzającego PR Master, dodać go do bazy danych systemu KD i ewentualnie nadać docelowy adres.

4.1.1 Ustawianie adresu kontrolera podczas wgrywania oprogramowania wbudowanego

Stały adres ID (tzw. FixedID) można ustawić w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania wbudowanego, które wykonuje się za pomocą programu RogerISP. W trakcie aktualizacji firmware program pyta o to czy ma nadać programowanemu urządzeniu konkretny adres z przedziału 00..99 lub oferuje możliwość wyłączenia opcji FixedID (ustawienie FixedID=None). Gdy kontroler ma zaprogramowany adres stały (FixedID) wtedy ignoruje ustawienia adresu dokonane wszystkimi innymi metodami. Aby zmienić lub wyłączyć adres FixedID należy ponownie przeprowadzić aktualizację oprogramowania wbudowanego kontrolera i wybrać odpowiednie ustawienie adresu FixedID=00..99 lub wyłączyć adres stały wybierając opcję FixedID=None.

Uwaga: Skorzystanie z opcji adresu stałego FixedID gwarantuje, że adresu kontrolera nie będzie można zmienić żadnymi innymi sposobami. Adres stały jest zachowywany nawet w przypadku rozprogramowania pamięci urządzenia (uszkodzenia konfiguracji) jak i po Resecie Pamięci, dzięki czemu kontroler łatwo można ponownie skonfigurować z poziomu programu PR Master ponieważ nadal będzie pracował na tym samym adresie.

4.1.2 Manualne ustawienie adresu kontrolera podczas procedury Resetu Pamięci

Tzw. adres programowy kontrolera można ustawić manualnie w trakcie procedury Reset Pamięci szczegółowo opisanej w pkt. 4.2 Reset Pamięci kontrolera.

Uwaga: Adres programowy jest używany przez kontroler tylko wtedy, gdy nie został wcześniej ustawiony adres stały (FixedID=None).

4.1.3 Ustawianie adresu kontrolera za pomocą programu PR Master

Adres programowy można również ustawić z poziomu programu PR Master. W tym celu należy dany kontroler podłączyć za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego (UT-2, UT-2USB, UT-4 lub RUD-

1) do komputera a następnie wyszukać go z poziomu programu PR Master i nadać mu docelowy adres.

Uwaga: Adres ustawiony manualnie w trakcie Resetu Pamięci może być zmieniany z poziomu programu PR Master oraz podczas programowania manualnego z klawiatury.

4.1.4. Manualne ustawienie adresu za pomocą poleceń z klawiatury

Wszystkie polecenia do ręcznego programowania kontrolera z poziomu klawiatury są opisane w dokumencie - Opis funkcjonalny kontrolerów serii PRxx1.

Również kontroler PR311SE-BK, który nie jest wyposażony w klawiaturę można programować ręcznie. W tym celu konieczne jest podłączenie do niego czytnika zewnętrznego z klawiaturą (np. PRT12LT). Procedura ręcznego ustawienia adresu wygląda następująco:

1. Wpisać 01# za pomocą klawiatury – dioda LED SYSTEM  zapali się na pomarańczowo a dioda LED OPEN  na zielono.
2. Odbić dwukrotnie dołączoną do zestawu kartę MASTER – dioda LED STATUS  zapali się na czerwono a dioda LED SYSTEM na pomarańczowo .
3. Wprowadzić 40XX za pomocą klawiatury, gdzie XX oznacza adres kontrolera z przedziału 00-99
4. Wprowadzić 00# za pomocą klawiatury.
5. Kontroler powróci do normalnego trybu pracy gasząc pomarańczową diodę LED SYSTEM  i pozostawiając zapaloną diodę LED STATUS .

4.2 Reset Pamięci kontrolera

Reset Pamięci zeruje aktualne ustawienia kontrolera, przywraca ustawienia fabryczne, umożliwia zaprogramowanie nowej Karty i/lub PIN-u MASTER oraz nowego adresu kontrolera. Po wykonaniu Resetu Pamięci kontroler automatycznie przechodzi do normalnego trybu pracy i ustawia się stanie Uzbrojony (dioda LED STATUS  świeci się na czerwono).

4.2.1 Uproszczona procedura Resetu Pamięci

Metoda ta umożliwia zaprogramowanie karty MASTER bez możliwości programowania numeru ID (adresu) kontrolera. Domyślnie po zakończeniu procedury kontroler przyjmuje adres ID=00.

- Usunąć wszystkie zewnętrzne podłączenia z linii CLK i DTA
- Wykonać mostek pomiędzy liniami CLK i DTA
- Dokonać restartu urządzenia (zwórka na stykach RST – patrz rys. 5 lub wyłączenie i włączenie zasilania) – kontroler zapali wszystkie diody LED
- Usunąć mostek pomiędzy liniami CLK i DTA – kontroler zgasi LED-y, po czym zacznie pulsować dioda LED OPEN  (zielona)
- Gdy dioda LED OPEN  pulsuje odczytać na kontrolerze dowolną kartę – będzie to nowa karta MASTER
- Kontroler się samoczynnie zrestartuje i powróci do normalnej pracy z adresem ID=00

4.2.2 Procedura pełnego Resetu Pamięci

W przypadku PR311SE-BK procedura ta wymaga podłączenia do kontrolera zewnętrznego czytnika serii PRT wyposażonego w klawiaturę. Pełna procedura Resetu Pamięci umożliwia zaprogramowanie karty i PIN-u MASTER oraz umożliwia ustawienie nowego adresu kontrolera (numeru ID).

- Usunąć wszystkie zewnętrzne podłączenia z linii CLK i DTA
- Wykonać mostek pomiędzy liniami CLK i DTA
- Dokonać restartu urządzenia (zwórka na stykach RST – patrz rys. 5 lub wyłączenie i włączenie zasilania) – kontroler zapali wszystkie diody LED
- Usunąć mostek pomiędzy liniami CLK i DTA – kontroler zgasi LED-y po czym zacznie pulsować dioda LED OPEN  (zielona)
- W przypadku PR311SE-BK nie wyłączając zasilania podłączyć do kontrolera zewnętrzny czytnik serii PRT z klawiaturą, po czym dalsze kroki wykonać z poziomu tego czytnika. W przypadku kontrolera PR311SE, który posiada klawiaturę wykonać dalsze kroki z poziomu klawiatury kontrolera.
- Wprowadzić nowy kod MASTER PIN (3-6 cyfr) i zakończyć go klawiszem [#] lub pominąć ten krok naciskając tylko klawisz [#]

- Odczytaj dowolną kartę – będzie to nowa karta MASTER lub pomiń ten krok naciskając klawisz [#]
- Wprowadź dwie cyfry (zakres od 00 do 99), cyfry te programują nowy adres ID kontrolera lub naciśnij tylko [#] a kontroler samoczynnie przyjmie adres ID=00
- Kontroler się samoczynnie zrestartuje i powróci do normalnej pracy

Po zakończeniu procedury Resetu Pamięci kontroler wznawia pracę z ustawieniami domyślnymi konfiguracji oraz nowo-zaprogramowanym adresem. Można wtedy wstępnie przetestować jego działanie przy pomocy Karty/PIN-u MASTER (o ile zostały zaprogramowane) przy czym jednokrotne użycie identyfikatora MASTER wyzwala wyjście przekaźnikowe REL1 na czas 4 sek. (dioda LED OPEN ) , natomiast dwukrotne jego użycie przełącza wyjście IO1 do stanu przeciwnego oraz zmienia aktualny tryb uzbrojenia kontrolera (dioda LED STATUS  zmienia kolor świecenia).

Uwaga: Jeżeli kontroler pracuje z adresem sprzętowym FixedID zdefiniowanym podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego (firmware), to ustawienie adresu ID w trakcie Resetu Pamięci jest ignorowane.

4.3 Programowanie kontrolera

Ustawienia kontrolera PR311SE mogą być wprowadzane za pomocą 3 sposobów:

- Za pomocą programu PR Master zainstalowanego na komputerze PC po podłączeniu do kontrolera poprzez interfejs komunikacyjny (np. UT-2USB, RUD-1, UT-4). Program PR Master jest dostępny na stronie www.roger.pl.
- Za pomocą poleceń wprowadzanych za poziomu klawiatury kontrolera (w przypadku PR311SE-BK ta metoda wymaga podłączenia czytnika zewnętrznego z klawiaturą)
- Za pomocą kart funkcyjnych.


Więcej informacji na temat ustawień kontrolera PR311SE można znaleźć w dokumencie – Opis funkcjonalny kontrolerów serii PRxx1 oraz w instrukcji do programu PR Master dostępnych na stronie www.roger.pl.

4.4 Aktualizacja oprogramowania wbudowanego (firmware)

Najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego jest dostępna na stronie www.roger.pl. Do aktualizacji konieczne jest podłączenie urządzenia za pomocą magistrali RS485 do interfejsu komunikacyjnego (UT-2, UT-2USB, UT4 lub RUD-1) a następnie podłączenie interfejsu do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Roger ISP. Oprogramowanie Roger ISP jest dostępne za darmo na stronie www.roger.pl.

Procedura aktualizacji oprogramowania wbudowanego (firmware)

- Podłączyć zasilanie do urządzenia
- Umieścić zworkę na stykach FDM dostępnych wewnątrz obudowy kontrolera (patrz rys. 4)



Rys. 5 Lokalizacja styków FDM i RST wewnątrz obudowy kontrolera PR311SE


- Zresetować urządzenie (umieścić zworkę na stykach RST lub wyłączyć i włączyć zasilanie)

- Uruchomić program RogerISP i wybrać port komunikacyjny (jeżeli używany jest interfejs RUD-1 to wybrać opcję RS-485).
- W oknie Firmware wskazać plik z oprogramowaniem wbudowanym (do ściągnięcia ze strony www.roger.pl) i następnie wybrać opcję Program.
- Po załadowaniu pliku do urządzenia, wyciągnąć zworkę ze styków FDM i zresetować urządzenie.

Po aktualizacji oprogramowania, w przypadku systemu sieciowego zarządzanego za pomocą programu PR Master wymagany jest restart kontrolera w programie PR Master poprzez kliknięcie danego kontrolera prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji - Restartuj, sprawdź typ oraz wersję.

5. OZNACZENIA HANDLOWE

Tabela 4. Oznaczenia handlowe	
PR311SE	Kontroler dostępu serii standardowej PRxx1 z wbudowanym czytnikiem kart EM 125 kHz (UNIQUE) oraz z klawiaturą, wykonanie standardowe z kablem podłączeniowym
PR311SE-BK	Kontroler dostępu serii standardowej PRxx1 z wbudowanym czytnikiem kart EM 125 kHz (UNIQUE), bez klawiatury, wykonanie standardowe z kablem podłączeniowym
PRT12-LT	Czytnik kart EM125 kHz (UNIQUE)
XM-2-BRD	Adresowalny ekspander we/wy, moduł udostępnia dwie linie wejściowe NO/NC oraz dwa wyjścia przełącznikowe z jednym przełączalnym stykiem NO/NC 30V/1.5A. Załączenie każdego z wyjść jest sygnalizowane wskaźnikiem LED umieszczonym na płycie modułu. Komunikacja z urządzeniem nadrzędnym odbywa się za pośrednictwem linii CLK/DTA. Moduł może być umieszczony w odległości 150m od urządzenia nadrzędnego.
RM-2	Moduł dwóch wyjść przełącznikowych 30V/1.5A z jednym przełączalnym stykiem NO/NC. Styki przełącznika są zabezpieczone przed przepięciami za pomocą warystorów tlenkowych (MOV). Sterowanie przełącznikami może następować zarówno przez podanie niskiego jak i wysokiego poziomu sygnału sterującego, załączenie przełącznika jest sygnalizowane na wskaźniku LED umieszczonym na płycie modułu
UT-4	Interfejs komunikacyjny Ethernet-RS485/RS232.
UT-2USB	Interfejs komunikacyjny USB-RS485.
UT-2	Interfejs komunikacyjny RS232-RS485.
RUD-1	Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 z wyjściem zasilającym 12VDC.

	Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie użytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji.
---	--

Kontakt:
Roger sp.j.
82-400 Sztum
Gościszewo 59
Tel.: +48 55 272 0132
Faks: +48 55 272 0133
Pomoc tech.: +48 55 267 0126
Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087
E-mail: biuro@roger.pl
Web: www.roger.pl